

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Удмуртской Республике

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08
Сайт: www.18.mchs.gov.ru E-mail: ugrn-o@mchsh-18.ru Единый «телефон доверия»: 8(3412) 51-99-99
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
города Воткинска, Воткинского и Шарканского районов
427430, г. Воткинск, ул. Королева, 2, телефон 8(34145) 3-35-20, (факс) 8(34145) 3-67-11
e-mail: votgpn@mchsh-18.ru

г. Воткинск

«11» июня 2019 г.

Предписание № 50/1/1-1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя
общеобразовательная школа № 22 имени А.С. Макаренко» города Воткинска Удмуртской Республики

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности,
мущества и т.п.)

во исполнение распоряжения №14/50 от «03» июня 2019г., выданного главным государственным инспектором города Воткинска, Воткинского и Шарканского районов по пожарному надзору Сидоровым Евгением Михайловичем, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 09 ч. 00 мин. до 10 ч. 30 мин. «10» июня 2019 г. и с 13 ч. 30 мин. до 14 ч. 00 мин. «11» июня 2019 проведена плановая выездная проверка объекта защиты - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 22 имени А.С. Макаренко» города Воткинска Удмуртской Республики, юридический адрес: Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Кунгурцева, 2; место фактического осуществления деятельности: Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Кунгурцева, 2.

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор г. Воткинска, Воткинского и Шарканского районов по пожарному надзору Приклонская Виктория Сергеевна

совместно с директором Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22 имени А.С. Макаренко» города Воткинска Удмуртской Республики Викуловым Владимиром Алексеевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
50/1/1	Не обеспечена работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме либо его автоматическое включение при отключении рабочего освещения	- ст. 4 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г., - п. 4.28. СНиП II-4-79 от 27.06.1979г. «Естественное и искусственное освещение», - п. 43 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме», (Эвакуационное освещение должно находиться в	До 01.06.2020г.	

(эвакуационное освещение отсутствует)	круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения (в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947)		
---------------------------------------	--	--	--

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Об устранении выявленных нарушений необходимо проинформировать орган государственного контроля (надзора) в течение установленных в предписании сроков.

Подписи лиц проводивших проверку:

Государственный инспектор г. Воткинска,
Воткинского и Шарканского районов по пожарному надзору
Приклонская Виктория Сергеевна
(должность, фамилия, инициалы инспектора)



Предписание для исполнения получил:

директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №22 имени А.С. Макаренко» города Воткинска Удмуртской Республики Викулов Владимир Алексеевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или индивидуального предпринимателя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«11» июня 2019 г.


(подпись)